

DECYZJA NR 244/HK-101/18
(dotyczy wodociągu w Myśliborkach)



Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust 1 i oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1261 z późn. zm), art. 5 ust. 1, art.12 ust 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152), § 3 ust. 1 i 3, § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz art. 104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po przeanalizowaniu wyników badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21.09.2018 r. z wodociągu w Myśliborkach - sprawozdania z badań nr 1710/18 i 1708/18 z dnia 24.09.2018 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13 Stargard oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

stwierdza brak przydatności do spożycia wody pochodzącej z wodociągu w Myśliborkach – do odwołania
i nakazuje Gminie Przelevice, 74-210 Przelevice 75

1. skuteczne poinformowanie odbiorców wody z ww. wodociągu o braku przydatności wody do spożycia. Woda może być używana do splukiwania toalet.
2. zapewnienie odbiorcom wody z ww. wodociągu zastępczego źródła wody odpowiadającej wymaganiom dla wody do spożycia przez ludzi do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych;
3. podjęcie działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody produkowanej przez wodociąg w Myśliborkach oraz zapewnienie nie później niż od dnia 01.10.2018 r. wody odpowiadającej pod względem mikrobiologicznym wymaganiom dla wody do spożycia przez ludzi, określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
4. poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach o zakończeniu działań naprawczych oraz o podjętych działaniach w celu realizacji nakazów określonych w punkcie 1,2,3 w terminie do dnia 01.10.2018 r.

Decyzji w zakresie punktu 1,2, 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy wody pobranej w dniu 21.09.2018 r. z wodociągu w Myśliborkach wykazały obecność Enterokoków kałowych w ilości 109 jtk w 100 ml wody w punkcie zgodności – sieć Myśliborki 1 (sprawozdanie z badań nr 1710/18 z dnia 24.09.2018 r.) oraz 2 jtk w 100 ml wody w punkcie poboru w hydroforni po uzdatnieniu (sprawozdanie z badań nr 1708/18 z dnia 24.09.2018 r.)

W związku z obecnością Enterokoków kałowych, woda z wodociągu w Myśliborkach w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia, zgodnie z którym enterokoki kałowe nie mogą występować w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia dodatkowe wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie a art. 130 § 3 pkt 1 kpa ze względu na nadanie decyzji w zakresie punktu 1,2,3, decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji w zakresie punktu 1,2,3 decyzji.

Otrzymują:

1. Gmina Przelewice
74-210 Przelewice 75
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
3. ZWIS w Szczecinie

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Monikę Wróbel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”