


dnia 21.02.2017

skierowano do 

Pyrzyce, 16.02.2017 r.

DECYZJA NR 38/HK-12/17
(dotyczy wodociągu w Żukowie)

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412 z późn. zm.), art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.), §3, § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) , art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.139 z późn.zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po przeanalizowaniu wyników badania wody z **wodociągu w Żukowie** (sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/185/17 z dnia 27.01.2017 r. i sprawozdanie nr Spr/ŚR/K/271/17 z dnia 10.02.2017 r. , wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie) oraz pisma Gminy Przelewice z dnia 15.02.2017 r. znak: GK.7021.1.2017/Żuk, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

orzeka, iż woda z wyżej wymienionego ujęcia, o podwyższonej zawartości manganu, może być warunkowo dopuszczona do spożycia, **do dnia 10.03.2017 r.** , przy czym ustala się, że poziom manganu w wodzie nie może przekraczać 200 µg/l.

oraz zobowiązuje Gminę Przelewice, 74-210 Przelewice 75 do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu w Żukowie, w zakresie zawartości manganu , do wymagań załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) oraz powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach o zakończeniu powyższych działań w terminie do dnia **11.03.2017 r.**

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy wody pobranej z wodociągu w Żukowie w ramach kontroli urzędowej w dniu 24.01.2017 r. (sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/185/17 z dnia 27.01.2017 r.) wykazały ponadnormatywną zawartość manganu – 170 µg/l oraz w dniu 06.02.2017 r. (sprawozdanie z badań nr Spr/SR/K/271/17 z dnia 10.02.2017 r.) poziom manganu - 180 µg/l , podczas gdy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) przewiduje poziom manganu – do 50 µg/l.

W związku z tym woda z w/w ujęcia nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia.

W dniu 15.02.2017 r. Gmina Przelewice wniosła o warunkowe dopuszczenia wody, o podwyższonej zawartości manganu, do spożycia do dnia 10.03.2017 r. Jednocześnie poinformowano, że zostaną podjęte działania naprawcze w postaci regulacji poziomu napowietrzania, czyszczenia złożeń filtracyjnego w odmanganiaczu, oraz dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej.

Zgodnie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.139 z późn.zm.) przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody. Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego uznano, iż ze względu na rodzaj przekroczeń norm możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żukowie do 10.03.2017 r.

W związku z tym należało nałożyć na Gminę Przelewice, 74-240 Przelewice 75 obowiązek dostarczenia z wodociągu w Żukowie, w terminie od dnia 10.03.2017 r. wody odpowiadającej warunkom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada

2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Biorąc pod uwagę rodzaj uchybień i co za tym idzie czas niezbędny do ich usunięcia oraz zagrożenie jakie powodują Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach uznał, że termin – do dnia 11.03.2017 r. będzie odpowiedni do podjęcia działań zmierzających do wykonania przedmiotowego obowiązku.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:

1. Zobowiązany
2. A/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pyrzycach
Monika Wróbel
mgr Monika Wróbel