




PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w PYRZYCACH  
ul. Młodych Techników 5a  
74-200 PYRZYCE  
tel.(91) 5703429; fax. (91) 5703428  
e-mail: psse.pyrzyce@pis.gov.pl



Pyrzyce, dnia 09.01.2019 r.

## KOMUNIKAT NR 01/19 W SPRAWIE WARUNKOWEGO DOPUSZCZENIA DO SPOŻYCIA WODY Z WODOCIĄGU W WOŁDOWIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu w Wołdowie, że w próbkach wody pobranej z wodociągu stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu oraz podwyższoną mętność.

W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, w dniu 09.01.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach wydał decyzję dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę o podwyższonej zawartości żelaza, manganu i mętności do dnia 28.02.2019 r. W okresie warunkowej przydatności wartość żelaza 500 µg/l, manganu – 100 µg/l a mętność – 6 FNU. Jednocześnie zobowiązał producenta wody - Gminę Przelewice, do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu w Wołdowie, w zakresie zawartości żelaza, manganu i mętności do właściwej jakości.

Spożywanie wody o stwierdzonej i dopuszczonej zawartości żelaza i manganu oraz mętności nie stanowi zagrożenia dla osób z niej korzystających. Zwiększona zawartość tych parametrów nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wyższe wartości stężenia żelaza i manganu mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody, ze względu na wzrost barwy lub mętności. Ponadto woda, w której stężenie żelaza i manganu przekracza dopuszczalne normy, może sprzyjać wytrącaniu się osadów.

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

Wodociąg w Wołdowie zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości **Wołdowo i Laskowo**, gm. Przelewice

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez” mgr Monika Wróbel – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach”