



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PYRZYCACH
ul. Młodych Techników 5a
74-200 PYRZYCE
tel.(91) 5703429; fax. (91) 5703428
e-mail: psse.pyrzyce@pis.gov.pl

Pyrzyce, dnia 12.09.2017 r.

KOMUNIKAT NR 17 W SPRAWIE WARUNKOWEGO DOPUSZCZENIA DO SPOŻYCIA WODY Z WODOCIĄGU W ŻUKOWIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu w Żukowie, że w próbkach wody pobranej z wodociągu stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu, żelaza oraz podwyższona mętność.

W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, w dniu 06.09.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach wydał decyzję nr 206/HK-105/17 dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę o podwyższonej zawartości manganu, żelaza i mętności do dnia 25.09.2017 r. W okresie warunkowej przydatności wartość manganu w wodzie nie może przekraczać 200 µg/l, żelaza 350 µg/l, a mętność – 3 FNU. Jednocześnie zobowiązał producenta wody - Gminę Przelewice do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu w Żukowie, w zakresie zawartości manganu, żelaza i mętności, do wymagań załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) od dnia 26.08.2017 r.

Spożywanie wody o stwierdzonej wartości manganu, żelaza i podwyższonej mętności nie stanowi zagrożenia dla osób z niej korzystających. Zwiększona zawartość tych parametrów nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wyższe wartości stężenia manganu i żelaza mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody, ze względu na wzrost barwy lub mętności. Ponadto woda, w której stężenie manganu i żelaza przekracza dopuszczalne normy, może sprzyjać wytrącaniu się osadów.

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

Wodociąg w Żukowie zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Żuków i Karsko.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pyrzycach
mgr Monika Wróbel