


Pyrzycy, dnia 06.05.2020 r.

PS-N.HK-4400-2168/20



Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 59 z późn.zm.), § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017, poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 01.04.2020 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Lucinie (hydrofornia po uzdatnieniu), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/564-Q/20 z dnia 07.04.2020 r. S i Sp/BM/PW/594/Q/20 z dnia 06.04.2020 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinie

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
przydatność do spożycia wody
z wodociągu w LUCINIE
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Lucin i Topolenek

Otrzymują:

1. Adresat – ePUAP
2. A/a.

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Izabelę Deja-Wojtasik – Kierownik Oddziału nadzoru – z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”

Pyrzyce, dnia 06.05.2020 r.

PS-N.HK-4400-2166/20



Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 59 z późn.zm.), § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017, poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 20.04.2020 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Jesionowie (hydrofornia po uzdatnieniu), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/632-Q/20 z dnia 28.04.2020 r. Spr/ŚR/K/632/20 z dnia 28.04.2020 r. i Sp/BM/PW/639Q/20 z dnia 23.04.2020 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność do spożycia wody

z wodociągu w JESIONOWIE


zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Jesionowo, Rutnica

Otrzymują:

1. Adresat – ePUAP
2. A/a.

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Izabelę Deja-Wojtasik – Kierownik Oddziału nadzoru – z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”

Pyrzyce, dnia 06.05.2020 r.



PS-N.HK-4400-2167/20

Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 59 z późn.zm.), § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017, poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 20.04.2020 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Lubiatowie (hydrofornia po uzdatnieniu), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/633-Q/20 z dnia 28.04.2020 r. Spr/ŚR/K/633/20 z dnia 28.04.2020 r. i Sp/BM/PW/640Q/20 z dnia 23.04.2020 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinie

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność do spożycia wody

z wodociągu w LUBIATOWIE

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Lubiatowo i Ukiernica

Otrzymują:

1. Adresat – ePUAP
2. A/a.

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Izabelę Deja-Wojtasik – Kierownik Oddziału nadzoru – z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Pyrzyce, dnia 06.05.2020 r.

Gmina Przelevice
74-210 Przelevice 75

PS-N.HK-4400-2163/20

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 59 z późn.zm..), § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017, poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 20.04.2020 r z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Klukach, po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 853/20 z dnia 23.04.2020 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia


z WODOCIĄGU w KLUKACH

zaopatrującego w wodę mieszkańców wsi: Kluki, Oćwieka i Kosin

Otrzymują:

1. Adresat – ePUAP
2. A/a

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Izabelę Deja – Wojtasik z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Pyrzyce, dnia 06.05.2020 r.

Gmina Przelevice
74-210 Przelevice 75

PS-N.HK-4400-2164/20

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 59 z późn.zm..), § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017, poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 20.04.2020 r z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Żukowie, po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 848/20 z dnia 23.04.2020 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
przydatność wody do spożycia
z WODOCIĄGU w Żukowie
zaopatrującego w wodę mieszkańców wsi: Żuków i Karsko

Otrzymują:

1. Adresat – ePUAP
2. A/a

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Izabelę Deja – Wojtasik z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”