

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Pyrzyce, 2023-03-20

W PYRZYCACH

74-200 Pyrzyce

Pyrzyce

ul. Młodych Techników 5A



GMINA PRZELEWICE
PRZELEWICE
PRZELEWICE 75

NHK.9011.3.53.2023

orzeczenie o jakości wody Żuków

Załączniki:

1. [Żuków_0603.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-03-20T13:15:11Z

Podpis elektroniczny



Pyrzyce, dnia 20.03.2023 r.

NHK.9011.3.53.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Żukowie, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 06.03.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Żukowie (hydrofornia po uzdatnieniu), po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr Spr/Śr/K/856-Q/23 i Spr/Śr/K/857/23 z dnia 14.03.2023 r. oraz Sp/BM/PW/405-Q/223 z dnia 09.03.2023 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Żukowie

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Żuków i Karsko

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, przewodność elektryczna, pH, twardość, indeks nadmanganianowy, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, magnez, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, arsen, antymon, selen, srebro, rtęć, sód, siarczany, chlorki, glin, benzo(a)piren, suma WWA, suma THM, 1,2-dichloroetan; suma tri- i tetrachloroetenu, benzen, bor, cyjanki, pestycydy, suma pestycydów, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, E.coli, enterokoki kałowe.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelewic (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.03.20 12:39:17 CET

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Ięgę Sindrewicz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”