

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W STARGARDZIE  
73-110 STARGARD  
Stargard (miasto) 34

Stargard (miasto), 2021-09-15



GMINA PRZELEWICE  
PRZELEWICE  
PRZELEWICE 75

INNE PISMO

orzeczenie o jakości wody

Załączniki:

1. [orzeczenie wodociąg Boguszyce MP sierpień.doc](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-09-15T09:41:31Z

**Podpis elektroniczny**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Czarnieckiego 34  
73-110 Stargard  
e- mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)  
[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)

HK.903.1.206.2021

Stargard 09.09.2021r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego -  
Boguszyce gm. Dolice**

---

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr 1397, 1398/08/2021 z dnia 09.08.2021r., nr 446638, 446642/21/SCZ z dnia 09.08.2021r. wykonanych przez Laboratorium Zakładowe Wodociągów Zachodniopomorskich ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów nr akredytacji AB 1559 oraz Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia nr akredytacji AB 079:
  - Data pobrania próbek: 02.08.2021r.
  - Miejsca pobrania próbek: Wodociąg Boguszyce gm. Dolice – Boguszyce Stacja Uzdatniania Wody – punkt poboru wody uzdatnionej – wyjście na sieć, Warszyn – budynek nr 26 – kran w kuchni.
  - Zarządca urządzeń wodociągowych: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
  - Rodzaj kontroli: kontrola wewnętrzna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie**

stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości **Boguszyce, Dobropole, Brzezina, Skrzany, Pomietów, Warszyn, Płozkowo gm. Dolice i Przywodzie gm. Przelewice**

**Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów:** barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, amonowy jon, żelazo, liczba bakterii z grupy coli, liczba Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, smak.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie  
mgr inż. Waldemar Kulpa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Czarnieckiego 34  
73-110 Stargard  
e- mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)  
[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)

Otrzymują:

1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przelewice  
Przelewice 75, 74-210 Przelewice (ePUAP)
2. Wójt Gminy Dolice  
ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice (ePUAP)
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach  
ul. Młodych Techników 5a, 74-200 Pyrzyce (ePUAP)
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)