

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PYRZYCACH
74-200 Pyrzyce
Pyrzyce
ul. Młodych Techników 5A

Pyrzyce, 2022-06-03



GINA PRZELEWICE
PRZELEWICE
PRZELEWICE 75

ORZECZENIA W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

NHK.9011.3.120.2022
NHK.9011.3.119.2022
NHK.9011.3.118.2022


Załączniki:

1. [Bylice 2305.pdf](#)
2. [Płońsko 2305.pdf](#)
3. [Żuków 2305.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2022-06-03T14:22:20.694+02:00

Podpis elektroniczny



NHK.9011.3.120.2022

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Bylicach, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 23.05.2022 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Bylicach (punkt zgodności – sieć: Bylice nr 7), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 1826/22 z dnia 27.05.2022 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Bylicach

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Bylice, Ślázowo

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, żelazo, mangan, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).


Otrzymują

1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2022.06.03 14:08:19 CEST

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Iłę Sindrewicz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Pyrzyce, dnia 03.06.2022 r.

NHK.9011.3.119.2022

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Płońsku, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 23.05.2022 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Płońsku (punkt zgodności – sieć: Płońsko 31), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 1827/22 z dnia 27.05.2022 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Płońsku

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Płońsko, Rosiny, Gardziec

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).


Otrzymują

1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2022.06.03 14:08:35 CEST

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Ięgę Sindrewicz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Pyrzyce, dnia 03.06.2022 r.

NHK.9011.3.118.2022

Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Żukowie, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 23.05.2022 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Żukowie (punkt zgodności – sieć: Żuków nr 8), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 1828/22 z dnia 27.05.2022 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Żukowie

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Żuków i Karsko

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga Sindrewicz
Data: 2022.06.03 14:56 CEST

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Iłę Sindrewicz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”