

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W PYRZYCACH  
74-200 Pyrzyce  
Pyrzyce  
ul. Młodych Techników 5A

Pyrzyce, 2023-05-31

Urząd Gminy Przelewice  
WPLYNEŁO  
2023-05-31  
Skierowano do ...

GINA PRZELEWICE  
PRZELEWICE  
PRZELEWICE 75

INNE PISMO

orzeczenia o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Bylicach, Płońsku i Żukowie

Załączniki:

- 1. [BYlice\\_2205.pdf](#)
- 2. [Płońsko\\_2205.pdf](#)
- 3. [Żuków\\_2205.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-05-31T08:46:49Z

Podpis elektroniczny



Pyrzyce, dnia 30.05.2023 r.

NHK.9011.3.115.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej  
z wodociągu w Płońsku, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.05.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Płońsku (punkt zgodności: sieć Płońsko nr 31), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 1767/23 z dnia 25.05.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza  
w zakresie zbadanych parametrów  
**przydatność wody do spożycia  
z wodociągu w Płońsku  
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Płońsko, Rosiny, Gardziec**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, E. coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelewic  
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga  
Sindrewicz  
Data: 2023.05.30 14:14:04 CEST



Pyrzyce, dnia 30.05.2023 r.

NHK.9011.3.116.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej  
z wodociągu w Bylicach, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.05.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Bylicach (punkt zgodności: sieć wodociągowa Bylice nr 7), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 1769/23 z dnia 25.05.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza  
w zakresie zbadanych parametrów  
**przydatność wody do spożycia  
z wodociągu w Bylicach  
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Bylice i Ślázowo**

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, żelazo, mangan, bakterie grupy coli, E. coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelewic  
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga  
Sindrewicz  
Data: 2023.05.30 14:13:43 CEST



Pyrzyce, dnia 30.05.2023 r.

NHK.9011.3.117.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej  
z wodociągu w Żukowie, gm. Przelevice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.05.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Żukowie (punkt zgodności – sieć Żuków nr 8), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 1770/23 z dnia 25.05.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

**przydatność wody do spożycia**

**z wodociągu w Żukowie**

**zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Żuków i Karsko**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, E. coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelevice  
74-210 Przelevice (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga  
Sindrewicz  
Data: 2023.05.30 14:14:57 CEST