



Pyrzyce, dnia 04.09.2023 r.

NHK.9011.3.204.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Jesionowie, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.08.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Jesionowie (punkt zgodności: sieć Jesionowo nr 15), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 3167/23 z dnia 10.08.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Jesionowie

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Jesionowo i Rutnica

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, E. coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga Sindrewicz
Data: 2023.09.04 14:23 CEST

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Iga Sindrewicz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Pyrzyce, dnia 04.09.2023 r.

NHK.9011.3.206.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Klukach, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 28.08.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Klukach (punkt zgodności: sieć - Kluki 20), po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr Spr/ŚR/K/3364-Q/23 i Spr/ŚR/K/3365/23 z dnia 04.09.2023 r. oraz Spr/BM/PW/1697-Q/23 z dnia 31.08.2023 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinie

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Klukach

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Kluki, Oćwieka, Kosin

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, przewodność elektryczna, pH, twardość, indeks nadmanganianowy, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, magnez, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, arsen, antymon, selen, srebro, rtęć, sól, siarczany, chlorki, glin, benz(a)piren, suma WWA, suma THM, 1,2-dichloroetan; suma tri- i tetrachloroetenu, benzen, bor, cyjanki, pestycydy, suma pestycydów, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C, bakterie grupy coli, E.coli, enterokoki kałowe.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Gmina Przelewice (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.09.04 13:53:58 CEST



Pyrzyce, dnia 04.09.2023 r.

NHK.9011.3.207.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Lucinie, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 28.08.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Lucinie (punkt zgodności: sieć – Lucin 43), po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr Spr/ŚR/K/3360-Q/23 i Spr/ŚR/K/3361/23 z dnia 04.09.2023 r. oraz Spr/BM/PW/1694-Q/23 z dnia 31.08.2023 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinie

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Lucinie

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Lucin i Topoleinek

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, przewodność elektryczna, pH, twardość, indeks nadmanganianowy, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, magnez, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, arsen, antymon, selen, srebro, rtęć, sól, siarczany, chlorki, glin, benzo(a)piren, suma WWA, suma THM, 1,2-dichloroetan; suma tri- i tetrachloroetenu, benzen, bor, cyjanki, pestycydy, suma pestycydów, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C, bakterie grupy coli, E.coli, enterokoki kałowe.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Gmina Przelewice (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.09.04 13:54:11 CEST